


Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset



Kuopio 14.2.2013

Pohjois-Savon pelastuslaitos

Johtava palotarkastaja

Ilkka Itkonen

Pelastuslain 379 / 2011 velvoitteet 1.

- Yleiset velvollisuudet 4 §
 - Jokaisen on oltava huolellinen tulipalon tai muun onnettomuuden vaaran ja vahingon välttämiseksi
 - **Jokaisen** on mahdollisuuksiensa mukaan **valvottava**, että **hänen määräysvaltansa piirissä noudatetaan** tulipalon ja muun onnettomuuden ehkäisemiseksi ja henkilöturvallisuuden varmistamiseksi **annettuja säännöksiä ja määräyksiä**
- Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava 9 §
 - 1) tulipalon syttymisen, tahallisen sytyttämisen sekä leviämisen vaara on vähäinen
 - 2) rakennuksessa olevat henkilöt pystyvät tulipalossa tai muussa äkillisessä vaaratilanteessa poistumaan rakennuksesta tai heidät voidaan pelastaa muulla tavoin
 - 3) **pelastustoiminta on tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa mahdollista**
 - 4) pelastushenkilöstön turvallisuus on otettu huomioon

Pelastuslain 379 / 2011 velvoitteet 2.

- Rakennuksen omistaja, haltija, toiminnanharjoittaja 14 §
 - 1) ehkäistävä **tulipalojen syttymistä** ja **muiden vaaratilanteiden** syntymistä
 - 2) varauduttava **henkilöiden, omaisuuden** ja ympäristön **suojaamiseen** vaaratilanteissa
 - 3) **varauduttava tulipalojen sammuttamiseen** ja muihin sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät
 - 4) ryhdyttävä toimenpiteisiin **poistumisen turvaamiseksi** tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa sekä toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi

Pelastuslain 379 / 2011 velvoitteet 3.

- Rakennuksen yleisissä tiloissa omistaja, haltija, toiminnanharjoittaja ja huoneistoissa sen haltija 12 §
 - 1) **sammutus-**, pelastus- ja torjuntakalusto
 - 2) **sammutus- ja pelastustyötä helpottavat laitteet**
 - 3) **palonilmaisu-**, hälytys- ja muut onnettomuuden vaaraa ilmaisevat laitteet
 - 4) poistumisreittien opasteet ja valaistus
 - 5) väestönsuojien varusteet ja laitteet

Rakentamismääräykset E1 vaatimukset 1.

- Syttymisen estäminen
 - Rakennus on suunniteltava, rakennettava niin, että palon syttymisen vaara on mahdollisimman pieni. Tällöin on otettava huomioon myös ulkoisen syttymisen vaara

Rakentamismääräykset E1 vaatimukset 2.

- **Palon rajoittaminen palo-osastoon**
 - Rakennus tulee yleensä jakaa **palo-osastoihin palon ja savun leviämisen rajoittamiseksi**, poistumisen turvaamiseksi, pelastus- ja sammutustoimien helpottamiseksi sekä omaisuusvahinkojen rajoittamiseksi
 - Rakennuksen eri kerrokset, kellarikerrokset ja ullakko on yleensä muodostettava eri palo-osastoiksi (**kerrososastointi**)
 - Palo-osaston koko tulee rajoittaa siten, että osastossa syttyvä palo ei aiheuta kohtuuttoman suuria omaisuusvahinkoja (**pinta-alaosastointi**)
 - Käyttötavaltaan tai palokuormaltaan oleellisesti toisistaan poikkeavat tilat on muodostettava eri palo-osastoiksi, jos se on tarpeellista henkilöiden tai omaisuuden suojaamiseksi (**käyttötapaosastointi**)

Rakentamismääräykset E1 vaatimukset 3.

- **Palon leviämisen estäminen osastosta**
 - Osastoivat rakennusosat niihin liittyvine laitteineen ja varusteineen tulee tehdä siten, että palon leviäminen osastosta toiseen estyy määrätyn ajan
 - Osastoivien ja osastoa osiin jakavien rakennusosien luokkavaatimukset kerroksissa ja kellareissa löytyvät E1 2011 taulukosta 7.2.1
 - **Vaatimus muodostuu yleensä rakennuksen paloluokan mukaisesta**
- **Palon kehittymisen rajoittaminen**
 - Rakennuksessa on käytettävä rakennustarvikkeita, jotka **eivät myötävaikuta palon** kehittymiseen vaaraa aiheuttavalla tavalla
 - **Vaatimus koskee kaikkia rakennuksen seinät, katto, lattia ja katteet**

Rakentamismääräykset E1 vaatimukset 4.

- **Palon leviämisen estäminen naapurirakennuksiin**
 - Palon leviäminen rakennuksesta toiseen ei saa vaarantaa henkilöturvallisuutta eikä aiheuttaa kohtuuttomana pidettäviä taloudellisia eikä yhteiskunnallisia menetyksiä
 - **Rakennusten välisen etäisyyden tulee olla sellainen, että palo ei leviä helposti naapurirakennuksiin ja aluepalon vaara jää vähäiseksi**
 - **Jos rakennusten välinen etäisyys on alle 8 metriä, tulee rakenteellisin tai muin keinoin huolehtia palon leviämisen rajoittamisesta**
 - Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Tekniikka opastaa 17 [Pihan jäteastiat ja tuhopolttojen torjunta](#)

Rakentamismääräykset E1 vaatimukset 5.

- Sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt
 - Palon sammuttamisen ja henkilöiden pelastamisen edellytykset rakennuksessa ja sen läheisyydessä tulee turvata
 - Mikäli rakennuksen sijainti, suuri koko tai poikkeukselliset olosuhteet erityisesti vaarantavat henkilö- tai paloturvallisuutta, rakennusluvan myöntämisen yhteydessä voidaan vaatia, että **rakennus varustetaan paloturvallisuutta parantavilla laitteilla tai järjestelyillä**
 - Rakennukseen tulee suunnitella ja rakentaa sen eri tiloihin soveltuva riittävä mahdollisuus savunpoistoon
 - Rakennus tulee tarvittaessa varustaa tarkoituksenmukaisilla alkusammutusvälineillä siten, että rakennuksessa olevat voivat käynnistää sammutustoimet palon alkuvaiheessa

Ennakolta onnettomuuksiin varautuminen helpottaa

